

Kingspan Miljøcontainer A/S  
Mørupvej 27 - 35  
7400 Herning

Opstillingssted:  
Ålborg Anlæg  
Dalstrøget 3

9240 Nibe

Fabrikant:  
Titan Eko Sp. z o.o.  
ul. Topolowa 5  
62-090 Rokietnica  
Polen



Nordvativ a

Importør:  
Kingspan Miljøcontainerer A/S  
Mørupvej 27-35  
7400 Herning

Ref.: 022763  
RekvNr.: Jørn Hansen

# Tankattest

Tanktype	Tanknr.	Indhold	Fabrikationsår	Leveringsdato	G.nr.
MM1300	08MM15763	1300	2011	01-08-2011	55-5820

## Dimensioner

Højde: 1,15 m / Bredde: 1,05 m / Længde: 1,7 m

Tanken er en overjordisk TITAN plasttank med enkeltvæg, fremstillet af MD-polyethylén.

Tanken er godkendt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Tanken kan ikke anvendes til bioolie eller rapsolie.


Der gøres opmærksom på, at beredskabsstyrelsen stiller følgende afstands krav til opstilling af overjordiske olietanke af plast.

- Tanken skal have en afstand til naboskel på mindst 2,5 m.
- Placeres tanken nærmere end 2 m fra bygning, opvarmet/dyrehold, skal denne være udført af mindst BS/BD konstruktion 30 min og være uden åbninger i afstand af 2 m fra tanken, med mindre disse åbninger ligeledes er sikret som BS/BD 30 min. Alternativt skal der etableres en flammeskærm.
- Tanken er godkendt til udendørs eller indendørs opstilling. Indendørs i kælder eller stueetage.
- Hvis tanken opstilles indendørs i den primære varmezone (opvarmet bolig / dyrehold), kræver det en selvstændig brandcelle (BD30) med selvlukkende branddør og dørtærskel.
- Tanken må kun transporteres i tom tilstand og skal løftes under bunden af tanken.

Tanken skal opstilles på et plant, befæstet fundament med tilstrækkelig bæreevne, som sikrer, at der opnås en ensartet og jævnt fordelt understøtning af hele tankens bundflade. Materialet til underlag må ikke give anledning til punktbelastninger, underlaget skal ligeledes være tæt og strække sig 10 cm udenom tanken.

Der ydes 5 års garanti på tanken og 1 års reklamationsret på andre komponenter.

Med venlig hilsen



Elsabeth Kjeldahl

## Thyholm Olieservice A/S

Suurkjærvej 6, 7790 Thyholm  
Tlf. 97 87 16 31 - Fax 97 87 11 22  
E-mail: ek@thyholmolie.dk

Vi gør opmærksom på, at tanken skal anmeldes til de kommunale myndigheder. Samtidig bedes I vedlægge en skitse over tankens placering på ejendommen.